



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE / DECLARATION OF CONFORMITY CE

Nr 15/14/083

My: **ETI Polam Sp. z o.o.**
We: **ul. Jana Pawła II 18**
06-100 Pułtusk (PL)

niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że poniższy wyrób:
hereby declare that product: Typ/Type:

Wkładki topikowe instalacyjne D/Fuse-Links D :

Wielkość/Size D III, gF (BiWts), 690V AC lub/or 500V AC/ DC, szybka/fast

In - 35A, 50A, 63A

Wielkość/Size D III, gG (BiWtz), 500V AC/DC, zwłoczna/slow

In - 32A, 35A, 40A, 50A, 63A

dla którego jest wystawiana poniższa deklaracja jest zgodny z postanowieniami następującej
dyrektywy (dyrektyw) europejskiej (łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami):

confirm with the following European directives:

Nr dokumentu / Document

Tytuł / Text

2006/95/EC Dyrektywa niskonapięciowa LVD (Dz. Ust. Nr 155 z dnia 28.08.2007 r.)

**Low voltage Directive LVD: Electrical Equipment designed for use
within certain voltage rangers**

oraz zastosowano do wyrobu normy zharmonizowane / Harmonized standards

Nr dokumentu / Document

Tytuł / Text

Polska Norma / Standards

PN-EN 60269-1:2010, PN-HD 60269-2:2010, PN-HD 60269-3:2010, PN-87/E-93100/01

„Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 1: Wymagania ogólne

Low – voltage fuses – Part 1: General requirements

„Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań).

„Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)

„Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na napięcie znam. do 1000V i prądy znamionowe do 200A” – norma zakładowa ZN

Ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono oznaczenie CE / The date of Marking CE:

11

Oznaczenie CE

Marking with CE:

Na wyrobie / Na opakowaniu

On the product / On the packaging

Miejsce, data / Place, date:

Podpis / Signature:

Roman Kłopotcki

Product Manager

PRODUCT MANAGER

mgr inż. Roman Kłopotcki

Pułtusk, 02-01-2015