

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0065

Producent:	TELE-FONIKA KABLE S.A.
Adres:	ul. Wielicka 114 30-663 Kraków Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu: Przewody bez powłoki do układania na stałe o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V

Oznaczenie typu: H05V-U, H05V-R, H05V-K, 05V-U, 05V-R, 05V-K, H07V-U, H07V-R, H07V-K, 07V-U, 07V-R, 07V-K

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
PN-EN 50525-2-31:2011	Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu
PN-HD 21.3 S3: 2004	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Część 3: Przewody bez powłoki do układania na stałe

Informacje dodatkowe:

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków dnia: **05.02.2014**

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Szymon Dukala

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)



podpis

Dokument nr:
